

Pentru siguranța noastră și a lăcașurilor de cult

- *Pe timpul desfășurării slujbelor religioase cu public numeros, ușile de acces/evacuare, se vor menține deschise;*
- *Se va evita accesul persoanelor în interiorul bisericilor peste limita capacității acestora pentru a nu se produce aglomerări care pot duce la accidente;*
- *Se vor utiliza locurile special amenajate pentru depunerea lumânărilor aprinse, locuri ce trebuie situate la distanțe de siguranță față de elementele combustibile din interiorul bisericilor;*
- *Se interzice lăsarea lumânărilor sau candelelor aprinse în lăcașuri de cult, fără a fi supravegheate;*
- *După ce ați înconjurat biserica, nu intrați cu lumânări aprinse în biserică;*
- *Înainte de începerea slujbelor se va opri funcționarea mijloacelor de încălzire locală;*
- *În cazul producerii unei situații de urgență, apălați numărul de unic de urgență **112***

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN UNITĂȚILE DE CULT

CLĂDIRILE DE CULT, INDIFERENT DE CAPACITATEA MAXIMĂ SIMULTANĂ, **VOR AVEA ASIGURATE CEL PUȚIN DOUĂ CĂI DE EVACUARE** A PERSOANELOR, DISTINCTE ȘI INDEPENDENTE. EXCEPȚIE FAC CELE CU CAPACITATEA MAXIMĂ DE PÂNĂ LA 30 PERSOANE.

SE INTERZICE ACCESUL PERSOANELOR ÎN CLĂDIRILE DE CULT, ÎN NUMĂR MAI MARE DECÂT CAPACITATEA STABILĂ ȘI DECLARATĂ.

LA FOLOSIREA LUMÂNĂRILOR ÎN BISERICI, SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE:

- ☞ APRINDEREA ȘI AȘEZAREA LUMÂNĂRILOR SE VA FACE ÎN LOCURI STABILITE ȘI, PE CÂT POSIBIL, LA DISTANȚA DE 1 M FAȚĂ DE MATERIALELE COMBUSTIBILE (DRAPERII, MOBILIER, ICOANE);
- ☞ STATIVELOR PENTRU LUMÂNĂRI VOR AVEA FUND DUBLU ȘI VOR FI UMPLUTE CU APĂ SAU NISIP;
- ☞ RESTURILE DE LUMÂNĂRI SE VOR DEPOZITA ÎN CUTHI METALICE CU CAPAC ȘI SE VOR PĂSTRA ÎN EXTERIORUL BISERICII;
- ☞ SE INTERZICE FIXAREA LUMÂNĂRILOR PE ELEMENTE COMBUSTIBILE (MOBILIER, PEREȚI, TABLOURI, ETC.);
- ☞ LA TERMINAREA SLUJBEI ȘI A PROGRAMULUI ÎN CLĂDIRE, SE STING LUMÂNĂRILE, CĂRBUNII DIN CĂDELNIȚĂ ȘI SE ÎNTRERUPE ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ;
- ☞ SE VA INTERZICE AȘEZAREA STATIVELOR PENTRU LUMÂNĂRI ÎN BALCOANELE REALIZATE DIN ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE COMBUSTIBILE.

COROANELE EXECUTATE DIN MATERIALE COMBUSTIBILE NATURALE ȘI ARTIFICIALE, SE VOR PĂSTRA ÎN EXTERIORUL BISERICII.

COVOARELE, PRESURILE, FOLOSITE PE CULOARELE, CORIDOARELE ȘI SCĂRILE DE EVACUARE, VOR FI BINE FIXATE PE PARDOSEALĂ, ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU ÎMPIEDICE EVACUAREA PERSOANELOR ȘI BUNURILOR ÎN CAZ DE INCENDIU.

SE INTERZICE DEPOZITAREA ÎN CLĂDIRILE DE CULT A LICHIDELOR INFLAMABILE ȘI MATERIALELOR COMBUSTIBILE.

ÎN SPAȚIILE ÎN CARE ÎNCĂLZIREA SE FACE CU SOBE, ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL A ACESTORA SE VA ÎNTRERUPE ÎNAINTE DE ACCESUL PERSOANELOR. PE DURATA FUNCȚIONĂRII MIJLOACELOR DE ÎNCĂLZIRE, ACESTEA VOR FI SUPRAVEGHEATE ÎN PERMANENȚĂ DE CĂTRE O PERSOANĂ SPECIAL DESEMNAȚĂ.

PENTRU ASIGURAREA EVACUĂRII ÎN CAZ DE INCENDIU, A PERSOANELOR DIN CLĂDIRILE DE CULT, SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE:

- ⇒ CONDUCEREA CLĂDIRII DE CULT, VA ÎNTOCMI OBLIGATORIU UN PLAN DE EVACUARE A UTILIZATORILOR SPAȚIULUI;
- ⇒ EVACUAREA UTILIZATORILOR SE VA FACE ÎN MOD OBLIGATORIU PE TOATE CAILE PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE EVACUARE AL SALII;
- ⇒ ÎN TIMPUL SLUJBELOR RELIGIOASE, ÎN CLĂDIRILE DE CULT, USILE DE PE TRASEELE DE EVACUARE VOR FI DESCUIATE;
- ⇒ CONTROLUL ȘI ASIGURAREA BUNEI FUNCȚIONĂRI ÎN PERMANENȚĂ A ILUMINATULUI DE SIGURANȚĂ;
- ⇒ NUMIREA PERSONALULUI CARE VA ORGANIZA ȘI SUPRAVEGHEA EVACUAREA UTILIZATORILOR;
- ⇒ MARCAREA CAILOR DE EVACUARE.

SE VA ASIGURA VERIFICAREA PERIODICĂ, DE CĂTRE PERSONAL SPECIALIZAT, A INSTALAȚIILOR ELECTRICE, DE PARATRĂSNET, PRECUM ȘI A COȘURILOR DE EVACUARE A FUMULUI.

ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI.